

MULTICONTRACT

Całowanie dnia 21.03.2014

Multicontract Sp.z.z.o
Całowanie 111 B
05-480 Karczew

Pani Anna Tomczyk-Podlaszewska
Dział Inwestycji i Remontów UMCS

ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nr 19032014ATP „Wykonanie wylewki samopoziomującej i ułożenie wykładziny podłogowej w p. 312 i 313 części D budynku WNoZiGP UMCS Al. Kraśnicka 2 c-d”.

Witam,

Prosimy o uszczegółowienie następujących rzeczy:

1. Czy cokoły wywinięte na ścianę mają być zakończone listwą PCV czy akrylem? → Akrylem.
2. Czy zakup sznura do zgrzewania wykładzin rulonowych leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? → Wykonawcy
3. Jakiej szerokości ma być listwa progowa aluminiowa na połączeniu wykładziny i gresu? Jaki jest przewidziany sposób montażu listwy?
Szerokość listwy - min. 30 mm - mocowanie mechaniczne do podłogi.

Z poważaniem,

Natalia Bötther

Starszy Inspektor Nadzoru
mgr inż. Anna Tomczyk-Podlaszewska
upr. bud. 605/Lb/88
nr ewd. LUB/BO/2682/01