

LEGENDA

- oprawa świetlówkowa linia zwieszakowa
- oprawa świetlówkowa natynkowa
- "A" oprawa świetlówkowa awaryjno-użyteczna
- gn. wtykowe 230V podtynkowe szczelne
- gn. wtykowe 230V podtynkowe
- łącznik 1-biegowy podtynkowy
- łącznik 2-biegowy podtynkowy świecznikowy
- łącznik 2-biegowy podtynkowy schodowy

WYKAZ OPRAW

- A - oprawa świetlówkowa natynkowa 2x36W, T8, EVG
- A1 - jak wyżej tecz awaryjno-użyteczna
- B - oprawa świetlówkowa linia zwieszakowa 2x58W, T8, EVG
- B1 - jak wyżej tecz awaryjno-użyteczna

UWAGI

- oprawa świetlówkowa natynkowa mocować na suficie
- oprawa świetlówkowa linia montować na zwisach łańcuchowych na wysokości h = 3,2 m
- gniazda wtykowe 230V montować na wysokości h = 0,3 m od podłogi

Samoczynne Wyłączenie Zasilania

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJNYMI.

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONT WYDZIAŁU POLITOLOGII PL. LITEWSKI 3 W LUBLINIE
INWESTOR:	UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5 20-031 LUBLIN
ADRES BUDOWY	LUBLIN PL. LITEWSKI 3
GENERALNY PROJEKTANT	BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6 TEL/FAX: (061) 639 46 16 / (061) 278 63 08 www.bpi.win.pl
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RYSUNEK	INSTALACJE ELEKTRYCZNE-INSTALACJA OŚWIETLENIA, INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Mgr inż. Ryszard Pawlak UAN. 8346/III/71/88 Instalacyjno - inżynieryjna	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY

BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Mgr inż. Józef Stachurski GP 7342/79/94 Instalacyjno - inżynieryjna	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
04.2012	1:100	E-01.2