

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymiana okien – Ośrodek Wypoczynkowy Podolanka
– Budynek tzw. Murowany
ul. Albrechtówka 3b,
24-120 Kazimierz Dolny

UZUPEŁNIENIE

2.1 Stolarka okienna:

PVC w kolorze białym od wewnątrz, kolor złoty dąb od zewnątrz, profil ramy i skrzydła 5-cio komorowy szerokości 73mm, ze stalowym wzmocnieniem, jednokomorowy wkład szybowy o współczynniku przenikania ciepła $U_g=1W/m^2K$, z ciepłą ramką stalową cynowaną. Współczynniki przenikania ciepła dla całego zestawu $U=1,1W/m^2K$, współczynnik infiltracji $\alpha \leq 0,3 m^3/(m-h-daPa^{2/3})$. Okna z nawiewnikami w górnych ramiakach sterowane higrostatycznie (regulowanie i ograniczanie wydajności). Na parterze stolarka antywłamaniowa klasy **Wk2** szyby klasy min P4, okucia antywyważeniowe. Skrzydło okienne dzielone na dwie części: górna część rozwierno-uchyłna, dolna część rozwierno uchyłna – klamka montowana na wysokości do 1,5m od poziomu podłogi.