



drzwi dwuskrzydłowe stosowane na korytarzach  
 oraz w wyjściach ewakuacyjnych powinny posiadać  
 co najmniej jedno nieblokowane skrzydło o szerokości  
 min. 0,9 m

|                     |   |            |         |
|---------------------|---|------------|---------|
| Opis obiektu:       | Budynek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie   |            |         |
| Temat:              | EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) |            |         |
| Opracowali:         |   |            |         |
| Nazwa rys:          | Skala:  | Data:      | Nr rys: |
| Rzut poziomu +1 cd. | 1:200   | 02.03.2011 | 8       |