



Oznaczenie sprawy: DTE-t/KŁ/1/2019

Lublin, dn. 05.02.2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji oraz awaryjnych napraw układu przeciwpożarowego zainstalowanego na terenie UMCS w Lublinie przez okres 36 miesięcy

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące niniejszego postępowania.

Treść pytań:

1. „W związku z przygotowaniem przez naszą firmę oferty na świadczenie powyższych usług, proszę o informację w jaki sposób mamy rozumieć zapis kolumny trzeciej z druku Państwa oferty (zał. nr 2) ? Chodzi o cenę przeglądu z konserwacją wszystkich urządzeń wskazanych poniżej w tabeli czy tylko zestawów hydroforowych na cele p. poz.? Czy może chodzi o przeglądy wraz z konserwacją całej instalacji wraz z innymi elementami ? Proszę o ewentualne wyszczególnienie wszystkich urządzeń/elementów, które wchodzi w przedmiotowy zakres.”

L.p.	Typ urządzeń	Lokalizacja
1	COR-3HELIX VE3602/K-7,5/VR-01; 2015w11; S/N A/50316539-1; nr kat. 2530784 wraz ze sterownikiem VR	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Plac przed budynkiem Rektoratu UMCS)
2	Zestaw składający się z dwóch pomp głębinowych TWI 4.09-05-DM-B wraz ze sterownikiem W-CTRL-ER-B-2x10A	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Plac przed budynkiem Rektoratu UMCS)
3	Zestaw składający się z dwóch pomp głębinowych TWI 6.30-2-B wraz ze sterownikiem W-CTRL-ER-B-2x	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Plac przed budynkiem Rektoratu UMCS)
4	COR-2MVIE406-2G/VR-WMS; 2015w11; S/N 017/03/15; nr kat. 2523395 wraz ze sterownikiem VR	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Budynek Rektoratu - hydrofornia)
5	COR-2Helix VE 3604/K/VR-01; 2014w44; S/N: A50307387-1; nr kat. 2530780 wraz ze sterownikiem VR	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Budynek Rektoratu - hydrofornia)
6	COR-3HELIX VE405-1/E/S/VR-01-WMS, 2016w24, S/N 087/06/16, nr kat. 2862072	Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Budynek Rektoratu - hydrofornia)

Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że usługa przeglądów i konserwacji obejmuje całą instalację wraz z innymi elementami (przewody i urządzenia z wyłączeniem hydrantów). Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w treści pkt I ppkt 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zaproszenia) poprzez



wskazanie dodatkowych urzędzeń, które zostaną objęte czynnościami z zakresu przeglądów okresowych i konserwacji.

W związku z powyższym, Zamawiający uchyla Załącznik nr 1 do Zaprośzenia – Opis przedmiotu zamówienia, wprowadzając jednocześnie Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 05.02.2019r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonuje zmiany treści Zaprośzenia do składania ofert w zakresie punktu 9, w brzmieniu przed zmianą:

„9. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: karolina.lubek@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 07.02.2019 r. do godz. 12:00.
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

zastępuje się treścią:

„9. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: karolina.lubek@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 12:00.
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną treść zaproszenia do składania ofert.

Załącznik:

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 05.02.2019r.

Z-ca Kanclerza
ds. Technicznych i Majątkowych

mgr inż. Renata Bylicka

