


*Załącznik Nr 4 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego*

 <b>UMCS</b> <small>UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ</small>	<b>PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA                  ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH</b>		
	<b>UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                  W LUBLINIE</b> <b>20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5</b>		
Symbol dokumentu	<b>Z-15.5/IBP/03/2023</b>	Data sporządzenia	<b>2023-05-31</b>

*Czasookres i sposób badań oraz konserwacji instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku.*

Lp.	Nazwa urządzenia - instalacji	Zakres czynności	Czasookres badań	Wykonawca
1.	<b>Gaśnice.</b>	Okresowy przegląd i konserwacja.	wg instrukcji producenta nie rzadziej niż 1 raz w roku.	Wyspecjalizowana firma.
		Przegląd warsztatowy – naprawa okresowa.	1 raz na 5 lat.	
		Naprawy doraźne.	po każdym użyciu lub w wypadku uszkodzenia gaśnicy- wg decyzji konserwatora.	
2.	<b>Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. (hydranty wewnętrzne)</b>	Przegląd rutynowy – zakres zgodny z PN-EN 671-3.	1 raz na kwartał.	Konserwator.
		Przegląd roczny – zakres zgodny z PN-EN 671-3.	1 raz w roku.	Wyspecjalizowana firma.
		Badanie węży hydrantowych na ciśnienie.	1 raz na 5 lat.	
3.	<b>Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty zewnętrzne)</b>	Kontrola roczna (sprawdzenie ciśnienia i wydajności, ukończenia armatury, oznakowania, szczelności zasuw)	1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma.
4.	<b>Instalacje i urządzenia elektryczne do 1 kV/poż. wyłącznik prądu</b>	Oględziny.	1 raz w roku.	Konserwator.
		Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, napięć i obciążeń, skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej.)	1 raz na 5 lat lub w pomieszczeniach szczególniey wg. zaleceń osoby badającej i PN.	Wyspecjalizowana firma
5.	<b>Instalacje odgromowe/uziemiające</b>	Oględziny (sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zwodów, złącz pomiarowych).	1 raz w roku.	Konserwator.
		Badanie okresowe.	1 raz na 5 lat.	Wyspecjalizowana firma.
6.	<b>Przewody kominowe: wentylacyjne</b>	Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i ciągu wentylacyjnego	1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma kominiarska
7.	<b>Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.</b>	Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne	1 raz w roku.	Wyspecjalizowana firma.

*Załącznik Nr 4 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego*

8.	<i>Drzwi przeciwpożarowe.</i>	<i>Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne</i>	<i>1 raz w roku</i>	<i>Konserwator.</i>
9.	<i>System Sygnalizacji Pożaru[SSP]wraz z elementami sterującymi</i>	<i>Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne</i>	<i>Wg. DTR, instrukcji, PN/nie rzadziej niż 1 raz w roku</i>	<i>Wyspecjalizowana firma.</i>
10.	<i>Inne urządzenia przeciwpożarowe</i>	<i>Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne</i>	<i>Wg. DTR, instrukcji, PN/nie rzadziej niż 1 raz w roku</i>	<i>Wyspecjalizowana firma.</i>